



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Certificering & Inspektion

Kongsvang Allé 29

DK-8000 Århus C

Telefon 72 20 10 00

Inspektionsrapport for certificering og re-certificering af transportable konstruktion



Insp. Reg. nr. 9047

Dokument: D2 – 610

Udgave: 2

Side: 1 af 1

Ansvarlig/dato: CLDA/15-05-13

Ejer (navn og adresse) Cirkus 3 K/T v/Bo Bjerregaard Forårsvej 35 3460 Birkerød	Identifikations nr.: TI-15-TK-0095
	Dato 09-06-2015
	Inspektør: RHE
Fabrikat: Mast telt	Type/Bredde: Mast telt 2: 86 m ² /168 m ² – "Charlie"

Reference til: Dokumentgennemgang **TI-15-TK-0093** Inspektionscertifikat **TI-15-TK-0095**

Note	Inspektionsaktivitet	Resultat
	Kontrol af konstruktionens overensstemmelse med tegninger og specifikationer.	+
	Kontrol af pløkker/jordspyd, forankring	+
	Kontrol af knudepunkter, samlingspunkter og bærende elementer	+
	Kontrol af barduner	+
	Kontrol af vindkryds	IR
	Kontrol af teltduk for mærkning vedr. brandhæmning, råd, revner samt mærkning for nødudgang	+
	Kontrol af at opstillingsvejledning/bruger information er tilstede	+
	Undersøgelse af konstruktionens generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og svejsninger, dug, mekaniske samlinger, adgangsforhold.	+
	Dimensioner spær og andre bærende elementer (profilstørrelse, godstykkelse):	
	Rundstolper $\varnothing 5.0 \times 210$ cm	
	Mast (alu) $\varnothing 8.0 \times 5.8$ m	
	Dimension for jordspyd: $\varnothing 30 \times 115$ cm	
	Trækstyrke barduner, Kg: $\varnothing 12$ mm tovværk 1340 kg	
	Trækstyrke vindkryds, Kg: IR	
	Dug materiale/mærkning: Bomulds sejdug BS 7837, FNR 2008 UK	
	Andet: 2 udgaver: 86 m ² /168 m ²	

Bemærkninger: set opstillet: Borgmester Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund.

Yderligere bemærkninger, se særskilt bilag mærket med Inspektionsrapport nr. og inspektionsdato

Resultat: + = Godkendt, A. = Afvigelse, IR = Ikke relevant, Note) = Bemærkning.

Konstruktionen er godkendt

Til offentlige brug og til max 150 personer. Samt overholdelse af bygningsreglementet: Kap 3.2.1 /kap. 4.1, 4.2 og kap 5.1, 5.2, 5.3, når konstruktionen opstilles i overensstemmelsen med certifikat med samme nr. som denne inspektionsrapport.

Gyldighed af certifikat: 5 år/Andet: _____

(På certifikatet er anført dato for næste re-certificering)

Konstruktionen er ikke godkendt

11-06-2015

Dato

Underskrift Inspektør

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede konstruktion. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed