

# J T Inglis & Sons Ltd

Textile Processing  
Specialist Tent Makers

Research & Testing Department

Riverside Works, Dundee DD1 3LU, Scotland

T: +44 (0)1382 462131  
F: +44 (0)1382 462846  
E: sales@jtinglis.com  
W: http://www.jtinglis.com

## Certificate of Conformity

To	Sven Hecht-Johansen Aps	Serial No.	11228
	DK 54898428	Sub Contract No.	6386
	Industrivej 10, PO Box 231	Invoice No.	15987
	DK 2605 Brøndby	MOD Contract No.	
	Denmark		

No.	Description (With part No.)	Quantity Metres	Spec. and/or Drg. No with Issue No. or Ref.	Batch No.	Test Report No.
11634	FILAMORE 393G 91C WHITE IMP FRW	303.2	Tested to BS7837:1996		JTI/FR/24/03

This cloth was proofed and tested at J.T. Inglis & Sons Ltd Riverside Works Dundee

certified that the whole of the supplies detailed hereon have been inspected, tested and -unless otherwise stated above - conform in all aspects to with the requirements of the Contract or Order. The quality control arrangements adopted in respect of these supplies have accorded with the conditions of our BSI and/or MOD Registration.

**NOTE:**

The last sentence of the above certificate shall be deleted when not applicable.

Signed  
Position  
For and on behalf of  
Date

*John Perry*  
(Quality Manager)  
J.T. Inglis & Sons Ltd

May 15 2003



Registered in Scotland / Company No: 9831 / Directors: David J A Beal; V K Beal  
A member of The Beal Group Ltd



Ministry of Defence Contractors List AGAP 4/2


TOTAL P. 83

UD  
Inngang  
Håndsprejtebatteri

UD  
Pladsfordelingsplan  
Inngang  
24 pladser

UD  
Inngang

**CIRKUS 3**  
Toftebæksvej 51  
2880 Kgs. Lyngby  
Tlf. 45 88 78 83



TILSKUER ANTAL:  
225 personer

71 meter

**CIRKUS 3**  
Toftebæksvej 51  
2880 Kgs. Lyngby  
Tlf. 45 88 78 83

*Toftelandt*  
1983  
*[Signature]*

4 meter

- Nedudgang
- Pladsfordelingsplan
- Håndsprejtebatteri
- Inngang
- Bagudgang
- Nedbelysning

Nedudgang

Håndsprejtebatteri


Nedudgang

● Bagudgang

TEGNING  
NR. 2.

**Cirkus 3**  
Toftebakkevej 51  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf. 45 88 78 93 - 30 43 91 04

**CIRKUS 3**  
Toftebakkevej 51  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf. 45 88 78 93



Nedudgang  
Pladsfordelingsplan  
Håndsprøjtebatteri  
Indgang  
Bagudgang  
Nedbelysning

**Cirkus 3**TOFTEBÆKSVEJ 51 - 2800 Lyngby  
Tlf. 45 88 78 93

Jan. Kiemul TLF 45 88 78 93

**CIRKUS 3**Toftøbæksvej 51  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf. 45 88 78 93

Emne: Indretning af et 160 m<sup>2</sup> stort telt til "Klovneforestilling" og udlejning som forsamlingslokale indtil maksimalt 234 personer.

Efter Beredskabsstyrelsens opfattelse har Cirkus 3s såkaldte "Klovneforestillinger" med max. 3 optrædende personer uden anvendelse af ild eller lignende farlige rekvisitter ikke karakter af egentlige cirkusforestillinger, hvorfor teltet med dets anvendelse er omfattet af bekendtgørelse nr. 197 af 21. marts 1990 om brandvænsforanstaltninger for telte, der anvendes som forsamlingslokaler og for selskabshuse.

I henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 2 skal der indhentes godkendelse hos den lokale brandmyndighed inden teltet opstilles. Til brug for en sådan godkendelse kan Beredskabsstyrelsen anbefale teltet indrettet i overensstemmelse med følgende:

**Teltets anvendelse:**

"Klovneforestillinger" samt udlejning som forsamlingslokale.

**Teltets indretning:**

Teltet er indrettet med manege og tilskuerpladser i form af fastmonterede bænke som vist på pladsfordelingsplan (tegning nr. 1).

Udlejes teltet som forsamlingslokale indrettes det som vist på pladsfordelingsplan (tegning nr. 2).

**Teltets størrelse:**

Teltet er 160 m<sup>2</sup>, total højde 4,5 meter og sidehøjde 2 meter.

**Maximum antal personer (excl. optrædende og personale):**

Der må maksimalt indlades 225 personer ad gangen i teltet ved klovneforestillinger og 234 personer, når det udlejes som forsamlingslokale.

**Bærende og afstivende konstruktioner:**

Master af jern, stålwire til mastefæstning og tov som teltstænger.

Ejeren er ansvarlig for, at den fornødne stabilitet af teltet er tilstede under alle forhold.

**Teltdug:**

Den fremsendte prøve af teltdugen, brandimprægneret bomuldsdug, er brandprøvet og kan godkendes som teltdug.

**Belysningsarrangement:**

2 UD-lamper placeres over de 2 udgange og skal være belyste, når teltet benyttes. 1 stk. orienteringsbelysning i mast og UD-lamperne skal endvidere være tændt mindst 30 minutter efter en eventuel afbrydelse af hovedstrømsforsyningen.

**Opvarmningsanlæg:**

Ingen.

**Slukningsredskaber:**

1 stk. håndsprøjtebatteri med 40 liter vand.

**Pladsfordelingsplaner:**

Pladsfordelingsplan fremsendes til godkendelse i kommunen forud for hvert arrangement.


Et eksemplar af den godkendte pladsfordelingsplan ophænges på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted.

**Anmeldelse til lokal brandmyndighed:**

Senest 3 dage før benyttelsen af teltet skal anmeldelse ske til den kommune, hvori teltet agtes opstillet - eventuelt bilagt denne udtalelse.

Teltstofprøve vedlægges.

Med venlig hilsen

  
O. Harpøth  
civilingeniør



**Cirkus 3**

~~Thorsvej 2~~ - 2800 Lyngby  
Tlf. 45 88 78 93

**CIRKUS 3**

Toftøbæksvej 51  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf. 45 88 78 93

3 bilag.